

RR-O.7624-34/2008

Decyzja **o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia**

Na podstawie art. 46a ust. 7 pkt. 4, art. 56 ust. 2, 3, 7, art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 tekst jednolity) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z §3 ust. 1 pkt. 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.),

1. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.05.2008r. złożonego przez Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, 89-115 Mrocza Plac 1 Maja 20 dnia 14.05.2008r.,
2. po uzgodnieniu przedsięwzięcia ze Starostą Nakielskim – postanowienie znak: WWS-7633-52/08 z dnia 17.07.2008 (data wpływu do UMiG Mrocza dn. 18.07.2008r.)
3. po uzgodnieniu przedsięwzięcia z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym – postanowienie znak: N.NZ-40-87/08/M z dnia 18.07.2008r. (data wpływu do UMiG Mrocza dn. 21.07.2008r.)

orzekam

określić środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z modernizowanej nawierzchni ulicy Postępu w Mroczy, na działkach nr ewid. 783/6, 783/7, 783/8, 783/15, 783/35 – obręb Mrocza
Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia,

Przedsięwzięcie polegające na budowie kanalizacji deszczowej z rur PCV średnicy 200 mm o długości 48,5m; z rur PCV średnicy 250 mm o długości 176,0m; z rur PCV średnicy 315 mm o długości 124,5m; montażu studzienek rewizyjnych o średnicy 1200mm w ilości 13 sztuk; budowie wpustów deszczowych o średnicy 500mm w ilości 8 sztuk, budowie piaskownika (1 szt.), budowie separatora (1 szt.), realizowane będzie na ulicy Postępu w Mroczy na działkach nr ewid. 783/6, 783/7, 783/8, 783/15, 783/35 - obręb Mrocza.

Działki, na których planowana jest inwestycja położone są w obszarze, dla którego brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Przedsięwzięcie nie występuje na obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.).

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,

1. Dotrzymana zostanie technologia budowy przedstawiona w informacji o przedsięwzięciu.
2. Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie z zasadami i przepisami dotyczącymi remontów dróg, z zachowaniem przepisów BHP i ochrony środowiska.
3. Realizacja oraz eksploatacja inwestycji nie może spowodować zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby.
4. Prace budowlane będą ograniczone do pory dziennej ze względu na usytuowanie ich na terenie otoczonym zabudową mieszkaniową.
5. Powstające w trakcie budowy odpady będą segregowane i gromadzone w przeznaczonych do tego celu pojemnikach oraz sukcesywnie wywożone z placu budowy.
6. Sposób postępowania z odpadami w fazie realizacji winien być zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki odpadami (segregacja w miejscu wytwarzania, przekazywanie odpadów w pierwszej

kolejności do odzysku, w przypadku braku takiej możliwości do unieszkodliwienia na składowisku odpadów).

7. Zapewniona zostanie nietykalność brył korzeniowych istniejącego drzewostanu.
8. Przy zasypywaniu wykopów zostanie zachowany pierwotny profil glebowy.
9. Po zakończeniu robót ziemnych teren zostanie uporządkowany i przywrócony do pierwotnego stanu.
10. Odprowadzenie wód opadowych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym,

1. Projekt budowlany powinien uwzględniać stosowanie nowoczesnych, przyjaznych środowisku rozwiązań i technologii.
2. Parametry technologiczne przedsięwzięcia winny być tożsame z wymienionymi w charakterystyce całego przedsięwzięcia stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii,

Nie dotyczy

V. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko,

Nie dotyczy

VI. Wymogi w przypadku stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania,

Nie dotyczy

VII. stwierdzenie konieczności przeprowadzenia analizy porealizacyjnej

Odstąpiono.

Uzasadnienie

Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przemysłowej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy dnia 14.05.2008r. wystąpił z wnioskiem z dnia 14.05.2008r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z modernizowanej nawierzchni ulicy Postępu w Mroczy, na działkach nr ewid. 783/6, 783/7, 783/8, 783/15, 783/35 – obręb Mrocza.

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, zwanej dalej w treści Poś (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 – tekst jednolity), gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 KPA przewidujący powiadamianie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie. Zatem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla planowanego przedsięwzięcia, Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza wydał w dniu 26.05.2008r. obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w §3 ust. 1 pkt. 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), dla którego może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym, na podstawie art. 51 ust. 3 Poś, pismem z dnia 26.05.2008r. Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza przekazał wniosek wraz z załącznikami do Starosty Nakielskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle n/Not. i wystąpił o wyrażenie opinii w przedmiocie konieczności sporządzenia raportu dla tego przedsięwzięcia i określenia jego zakresu. Po otrzymaniu opinii Starosty Nakielskiego z dnia 16.06.2008r. znak: WWS-7633-40/08 oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle n/Not. z dnia 06.06.2008r. znak: N.NZ-40-63/08/M, Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza odstąpił od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – postanowienie RR-O.7624-34/2008 z dnia 23.06.2008r.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko zostało zamieszczone dnia 26.06.2008r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy: bip.mrocza.pl oraz w dniu 23.06.2008r. na tablicy ogłoszeń UMiG Mrocza.

Postanowienie o braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zostało przesłane stronom postępowania. Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia objętego wnioskiem, Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza, wystąpił do Starosty Nakielskiego i Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie. Przedłożony wniosek został uzgodniony przez Starostę Nakielskiego – postanowienie znak: WWS-7633-52/08 z dnia 17.07.2008r. (data wpływu do UMiG Mrocza dn. 18.07.2008r.) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - postanowienie znak: N.NZ-40-87/08/M z dnia 18.07.2008r. (data wpływu do UMiG Mrocza dn. 21.07.2008r.)


Ponadto w toku postępowania ustalono, że działki, na których planowane jest przedsięwzięcie położone są w obszarze, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W toku prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko nie wniesiono uwag i nie zgłoszono wniosków.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę pozytywne stanowisko Starosty Nakielskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz usytuowanie przedsięwzięcia (w obrębie istniejącej ulicy), orzeczono jak w sentencji.

Informacja o złożonym wniosku, postanowieniu o odstąpieniu od sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz o niniejszej decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Pouczenie

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o której mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129, poz. 902- tekst jednolity z późniejszymi zmianami); wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych stała się ostateczna.
2. Termin, o którym mowa w pkt. 1 może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. O wydłużeniu terminu ważności niniejszej decyzji, Inwestor winien wystąpić z wnioskiem do właściwego organu wydającego decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia przed upływem tego terminu.
4. W przypadku wystąpienia zmian planowanego przedsięwzięcia wykraczających poza warunki określone w niniejszej decyzji Inwestor winien wystąpić do właściwego organu wydającego decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z nowym wnioskiem o jej wydanie.
5. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.



Załącznik:

Charakterystyka całego przedsięwzięcia

Otrzymuje:

1. Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy
2. Starosta Nakielski
89-100 Nakło n/Not., ul. Dąbrowskiego 54
3. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
89-100 Nakło n/Not., ul. Mickiewicza 11
- 4.a/a MS

Zgodnie z art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) zwolniono od pobrania opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Załącznik do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 08.08.2008r. znak: RR-O.7624-34/2008

CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa kanalizacji deszczowej z rur PCV średnicy 200mm o długości 48,5m; z rur PCV średnicy 250mm o długości 176,0m; z rur PCV średnicy 315 mm o długości 124,5m; wykonanie studzienek rewizyjnych o średnicy 1200mm (13 szt.) o łącznej powierzchni 14,7 m²; oraz wykonanie wpustów ulicznych o średnicy 500mm (8 szt.) o łącznej powierzchni 1,57 m²; inwestycja obejmuje również wykonanie piaskownika – 1 szt., oraz separatora substancji ropopochodnych – 1 szt. Prace będą prowadzone liniowo na szerokości 1,0 – 1,5 m. , na terenie istniejącej przepompowni PS1, wykopy jamiste ze skarpowaniem. Sieć układana będzie w wykopie wąskoprzestrzennym na podsypce piaskowej gr. 10 cm na głębokości do 2,0 m wynikającej z konieczności wykonania minimalnego przykrycia, oraz projektowanych spadków. Na trasie projektowanej kanalizacji nie występują grunty rolne, a ułożony rurociąg będzie obsypany piaskiem do wysokości 15 cm na rurę przewodową. Przejście przez studnie rewizyjne wykonane będzie w sposób szczelny, który uniemożliwi filtrację wody do wewnątrz i na zewnątrz studzienki. Studnie będą z kręgów żelbetowych posadowionych na wykonanym fundamencie; zabezpieczone płytą nadstudzienną, oraz włazem żeliwnym przejazdowym typ ciężki 25 ton. Wpusty deszczowe wykonane będą z częścią osadnikową min 0,7m, zabezpieczone żeliwnym wpustem deszczowym typ ciężki 25 ton. Należy przeprowadzić próbę szczelności po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej, z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu, próbę wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610.

ewentualnie studzienki, studnie
NASTĘPCA BURMISTRZA
Pieter Hemmerling
mgr Piotr Hemmerling