

Mrocza, 23.03.2009r.

SZP.341-5/09

Wszyscy wykonawcy

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów dla realizowanego przez Zamawiającego zadania p.n. „**Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej w gminie Mrocza**”.

W związku z wystosowaniem przez Wykonawcę w dniu 19.03.2009r. zapytania w sprawie przedmiotowego przetargu nieograniczonego, Zakład Robót Publicznych udziela następującej odpowiedzi:

**Pytanie:** Czy zamawiający dopuszcza parametry pomp głębinowych posiadających wirnik ze stali nierdzewnej oraz czy dopuszcza odporność zespołu pompowego na zawartość piasku w pompowanej w odzie do 50g/m<sup>3</sup>?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza wyłącznie pompy z wirnikiem mosiężnym o odporności zespołu pompowego na zawartość piasku w pompowanej wodzie do 100 g/m<sup>3</sup>

KIEROWNIK  
Zakładu Robót Publicznych  
*Marcin Narloch*  
mgr inż. Marcin Narloch

Otrzymują:

1. Wszyscy wykonawcy.
2. A/a.