

Mrocza, 30.03.2009r.

SZP.341-5/09

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów dla realizowanego przez Zamawiającego zadania p.n. „**Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej w gminie Mrocza**”.

W związku z wystosowaniem przez Wykonawcę w dniu 24.03.2009r. zapytania w sprawie przedmiotowego przetargu nieograniczonego, Zakład Robót Publicznych udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1: Czy w części I formularza ofertowego Zamawiający dopuszcza w poz. 26 rozwiązanie w postaci trójnika kołnierzego żeliwnego DN 80x80x80 i osobno kołnierza żeliwnego DN 80 z gwintem wewnętrznym 1”?

Odpowiedź: Zamawiający przyjmuje rozwiązanie zawarte w pytaniu jako prawidłowe, wycena trójnika jak i kołnierza w poz. 26 powinna być podana jako łączna.

Pytanie 2: Czy w części I formularza ofertowego kształtki żeliwne z pozycji 35-37, 48 oraz armatura z pozycji 41-46 winny być wykonane z żeliwa szarego czy sferoidalnego?

Odpowiedź: Kształtki żeliwne w wymienionych pozycjach należy przyjąć jak wykonane z żeliwa szarego.

Pytanie 3: Czy w części I formularza ofertowego obudowy do zasuw w pozycji 41-43 winny być sztywne czy teleskopowe?

Odpowiedź: Obudowy do zasuw w wymienionych pozycjach przyjąć należy jako teleskopowe.

Pytanie 4: W części II formularza ofertowego z jakiej klasy betonu winny być wykonane pozycje 1,2,5,6?

Odpowiedź: Wyroby betonowe w pozycji 1,2 i 6 winny być wykonane z betonu klasy min B25, natomiast wyrób betonowy wymieniony w pozycji 5 wykonany z betonu klasy B45.

KIEROWNIK
Zakładu Robót Publicznych
Marcin Narloch
mgr inż. Marcin Narloch

Otrzymują:

1. Wszyscy wykonawcy.
2. A/a.