

Mrocza dnia 06.04.2009 roku

SZP.341-6/09

Wszyscy Wykonawcy

Dot. Wyjaśnienia do przetargu nieograniczonego pod nazwą „Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w gminie Mrocza”

W dniu 03.04.2009 roku do siedziby Zakładu Robót Publicznych dotarł faks z prośbą o wyjaśnienia dotyczące przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dla realizowanego przez Zamawiającego zadania jak w tytule.

Pytanie 1 : Czy w zakres przetargu wchodzi podłączenie zbiorników retencyjnych do hali filtrów (ułożenie orurowania między zbiornikami a pomieszczeniem hali)

Pytanie 2 : W projekcie branży elektrycznej jest mowa o nowym agregacie prądotwórczym o mocy 141kVA.

W kosztorysie nie jest on ujęty. Czy zamawiający dostarczy agregat czy też należy go ująć w wycenie.

Zakład Robót Publicznych po zapoznaniu się z pytaniem udziela następującej odpowiedzi

na Pytanie1: W zakres przetargu wchodzi wykonanie wyłącznie instalacji wewnętrznej wraz z podłączeniem do przygotowanej instalacji zewnętrznej. Instalację zewnętrzną wykonuje Zamawiający we własnym zakresie.

na Pytanie2: Na tym etapie agregat prądotwórczy został wyłączony przez Zamawiającego z realizacji i należy go w całości pominąć w wycenie.

KIEROWNIK
Zakładu Robót Publicznych
Marcin Narloch
mgr inż. Marcin Narloch

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy
2. A/a