

Mrocza dnia 06.04.2009 roku

SZP.341-6/09

Wszyscy Wykonawcy

Dot. Wyjaśnienia do przetargu nieograniczonego pod nazwą „ Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w gminie Mrocza”

W dniu 03.04.2009 roku do siedziby Zakładu Robót Publicznych dotarł faks z prośbą o wyjaśnienia dotyczące przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dla realizowanego przez Zamawiającego zadania jak w tytule.

Pytanie 1 : Prosimy o wyjaśnienie tytułu przetargu: czy w zakres zadania wchodzi rozbudowa sieci wodociągowej ? Jeżeli tak – prosimy o przedstawienie przedmiaru robót i dokumentacji projektowej.

Pytanie 2 : Czy można składać oferty na część zadania (części określone w pkt. III SIWZ- tj. hydraulika i roboty budowlane lub instalacja elektryczna i AKPiA)?

Pytanie 3 : Uprzejmie prosimy o przesłanie załączników do przetargu w formacie edytowalnym (.doc).

Ułatwi to ich wypełnienie.

Pytanie 4 : Prosimy o przesłanie dokumentacji projektowej o której mowa w pkt. III SIWZ lub szczegółowych wytycznych doboru urządzeń.

Zakład Robót Publicznych po zapoznaniu się z pytaniem udziela następującej odpowiedzi

na Pytanie1: W zakres przetargu wchodzi wyłącznie-Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mroczy.

na Pytanie 2: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych wg części określonych w SIWZ.

na Pytanie 3: Udostępnia się załączniki w formacie edytowalnym - do pobrania na stronie internetowej www.bip.mrocza.pl zakładka: **Zakład Robót Publicznych - Przetargi**

na Pytanie 4: Szczegółowy zakres robót niezbędny do sporządzenia kosztorysu ofertowego dla poszczególnych części niniejszego postępowania zawierają dokumentacje techniczne i przedmiary dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz udostępnione na stronie internetowej jako załączniki do SIWZ.

KIEROWNIK
Zakładu Robót Publicznych
Marcin Narloch
mgr inż. Marcin Narloch

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a