

Mrocza, 21.10.2009r.

SZP.341-21/09

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów dla realizowanego przez Zamawiającego zadania p.n. „Budowa kompleksu internatowo - socjalnego wraz ze stołówką dla potrzeb ośrodka szkolenia polskiego związku podnoszenia ciężarów w Mroczy-etap VI (zagospodarowanie terenu)”.

W związku z wystosowaniem przez Wykonawcę w dniu 21.10.2009r. zapytania w sprawie przedmiotowego przetargu nieograniczonego, Zakład Gospodarki Komunalnej udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie: dotyczy części V zamówienia - Elementy i konstrukcje ogrodzenia – zał. nr 6 do SIWZ. Proszę o doprecyzowanie średnicy drutów zamawianych paneli.

Odpowiedź: Panele należy wykonać z drutu grubości 5 mm.

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

mgr inż. Marcin Narloch

Otrzymują:

1. Wykonawcy.
2. A/a.